



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-7283-IX-NE-EI
Periodo:	05-2016
Rut:	87001500-3
Empresa:	QUIMETAL INDUSTRIAL S.A.
Establecimiento:	QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. (COLLIPULLI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO COIPO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4238 de fecha 21-12-2007

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	13-06-2016	Fecha Límite para Envío:	20-06-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1776844	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1776844	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1776844	AU	35	15,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1776845	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1776845	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1776845	AU	35	16,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1776846	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1776846	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1776846	AU	35	19,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1776847	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1776847	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1776847	AU	35	16	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1776848	AU	5	0,09	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1776848	AU	0,5	<0,001	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1776848	AU	400	15	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1776848	AU	1	<0,03	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1776848	AU	0,05	<0,03	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1776848	AU	35	12,17	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1776848	AU	10	0,3	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1776848	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1776848	AU	5	<0,05	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1776848	AU	0,3	<0,02	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1776848	AU	1	<0,01	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1776848	AU	50	1,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1776848	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1776848	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1776848	AU	1000	<10	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1776848	AU	1	<0,2	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1776848	AU	3	0,08	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016*