



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-7220-XIV-NE-EI
Periodo:	05-2016
Rut:	8184779-7
Empresa:	PISCICULTURA DE DON PEDRO ELADIO OVALLE FLORES
Establecimiento:	PISCICULTURA DE DON PEDRO ELADIO OVALLE FLORES
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO SIN NOMBRE AF. LAGUNA PULLINQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1375 de fecha 09-04-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	14-06-2016	Fecha Límite para Envío:	20-06-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1776950	AU	6 - 8,5	7,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1776950	AU	30	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1776957	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1776957	AU	30	11,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1776961	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1776961	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1776961	AU	2	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1776961	AU	10	3,05	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1776961	AU	10	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1776961	AU	5	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1776961	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776930	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776931	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776932	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776933	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776934	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776935	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776936	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776937	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776938	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776939	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776940	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776941	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776942	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776943	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776944	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776945	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776946	AU	-	0	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776947	AU	-	5,97	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776948	AU	-	6,04	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776949	AU	-	5,94	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776950	AU	-	6,04	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776951	AU	-	6,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776952	AU	-	6,01	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776953	AU	-	6,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776954	AU	-	6,26	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776955	AU	-	6,19	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776956	AU	-	6,33	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776957	AU	-	6,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776958	AU	-	6,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776959	AU	-	6,37	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1776960	AU	-	6,98	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016