



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-6728-X-NE-EI
Periodo:	04-2016
Rut:	79874460-7
Empresa:	LANDCATCH CHILE LTDA.
Establecimiento:	LANDCATCH CHILE LTDA. (PISC.CULULI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CULULI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2973 de fecha 28-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-05-2016	Fecha Límite para Envío:	20-05-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1774622	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1774622	AU	35	9,92	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1774636	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1774636	AU	35	9,54	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1774641	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1774641	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1774649	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1774649	AU	35	7,88	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1774652	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1774652	AU	400	3,59	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1774652	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1774652	AU	10	0,92	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1774652	AU	50	1,34	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1774652	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1774652	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774622	AU	10368	8179	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774623	AU	10368	8214	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774624	AU	10368	8268	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774625	AU	10368	8293	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774626	AU	10368	8312	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774627	AU	10368	8372	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774628	AU	10368	8397	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774629	AU	10368	8421	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774630	AU	10368	8455	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774631	AU	10368	8492	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774632	AU	10368	8513	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774633	AU	10368	8522	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774634	AU	10368	8542	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774635	AU	10368	8569	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774636	AU	10368	8584	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774637	AU	10368	8602	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774638	AU	10368	8610	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774639	AU	10368	8615	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774640	AU	10368	8618	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774641	AU	10368	8621	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774642	AU	10368	8625	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774643	AU	10368	8623	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774644	AU	10368	8619	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774645	AU	10368	8612	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774646	AU	10368	8615	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774647	AU	10368	8610	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774648	AU	10368	8608	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774649	AU	10368	8603	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774650	AU	10368	8598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1774651	AU	10368	8595	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016