



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-7730-VI-NE-EI
Periodo:	06-2016
Rut:	78008870-2
Empresa:	FRUTAL LTDA
Establecimiento:	FRUTAL LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 3 (ESTERO ROMERAL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3223 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	07-07-2016	Fecha Límite para Envío:	20-07-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1790337	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790337	AU	35	5,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790338	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790338	AU	35	5,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790339	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790339	AU	35	5,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790340	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790340	AU	35	5,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1790341	AU	20	<1	Valor no excedido
BORO	mg/l	1790341	AU	0,75	0,211	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1790341	AU	35	<1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1790341	AU	10	0,047	Valor no excedido

INDICE DE FENOL	mg/l	1790341	AU	0,5	<0,006	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1790341	AU	50	1,45	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1790341	AU	7	<0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1790341	AU	80	1	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790337	AU	12	12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790338	AU	12	12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790339	AU	12	12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790340	AU	12	12	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016