



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-6926-VII-NE-EI
Periodo:	04-2016
Rut:	78134990-9
Empresa:	SOCIEDAD AGRICOLA EL PORVENIR S.A.
Establecimiento:	SOCIEDAD AGRICOLA EL PORVENIR S.A. (LONGAVI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO MATANCILLA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°932 de fecha 06-03-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-05-2016	Fecha Límite para Envío:	20-05-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1768052	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1768052	AU	35	12,66	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1768053	AU	20	11,6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1768053	AU	35	21	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1768053	AU	10	<0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1768053	AU	50	<2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1768053	AU	7	<7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1768053	AU	80	47	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1768052	AU	38	21,6	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	----	------	-------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016