



Identificación de la Actividad

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Expediente:        | DFZ-2016-2954-VI-NE-EI                          |
| Periodo:           | 12-2015                                         |
| Rut:               | 77639110-7                                      |
| Empresa:           | EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TUNICHE LTDA.    |
| Establecimiento:   | EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TUNICHE LTDA.    |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (CANAL SAN RAFAEL - AFL. RIO CACHAPOAL) |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                                        |
| RPM Vigente:       | SISS N°1949 de fecha 02-07-2010                 |

Detalle de la Evaluación

|                   |                             |            |                             |            |                             |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío<br>Autocontrol: | 13-01-2016 | Fecha Límite para<br>Envío: | 20-01-2016 | Entrega dentro del<br>plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

| Parámetro                    | Frecuencia Mensual Exigida | Frecuencia Mensual Reportada | Comentario                                        |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| COLIFORMES FECALES           | 3                          | 1                            | No informa el parámetro en la frecuencia exigida  |
| DBO5                         | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| FOSFORO                      | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL     | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PH                           | 8                          | 1                            | No informa el parámetro en la frecuencia exigida  |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| TEMPERATURA                  | 8                          | 1                            | No informa el parámetro en la frecuencia exigida  |

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro                   | Unidad         | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario        |
|-----------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| COLIFORMES FECALES          | NMP/100 ml     | 1703834 | AU              | 1000           | <2              | Valor no excedido |
| PH                          | unidades de pH | 1703834 | AU              | 6 - 8,5        | 6,9             | Valor no excedido |
| TEMPERATURA                 | °C             | 1703834 | AU              | 35             | 18              | Valor no excedido |
| DBO5                        | mg/l           | 1703835 | AU              | 35             | 4               | Valor no excedido |
| FOSFORO                     | mg/l           | 1703835 | AU              | 10             | 0,18            | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL    | mg/l           | 1703835 | AU              | 50             | <1              | Valor no excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l           | 1703835 | AU              | 80             | 17,35           | Valor no excedido |

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 07-07-2016*