



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-1946-XIV-NE-EI
Periodo:	11-2015
Rut:	96594200-9
Empresa:	PISCICOLA ENTRE RIOS S.A.
Establecimiento:	PISCICOLA ENTRE RIOS S.A. (CENTRO PUCARA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO REMEHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°621 de fecha 26-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-12-2015	Fecha Límite para Envío:	21-12-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	12	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	12	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1696738	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696738	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696741	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696741	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696743	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696743	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696749	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696749	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696750	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696750	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696753	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696753	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696756	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696756	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696757	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1696757	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696760	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696760	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696764	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696764	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696765	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696765	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1696766	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1696766	AU	35	13,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1696768	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1696768	AU	400	3,87	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1696768	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1696768	AU	10	0,67	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1696768	AU	50	2,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1696768	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1696768	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1696769	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1696769	AU	400	4,36	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1696769	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1696769	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1696769	AU	50	1,44	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1696769	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1696769	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1696770	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1696770	AU	400	3,66	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1696770	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1696770	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1696770	AU	50	6,03	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1696770	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1696770	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1696771	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1696771	AU	400	4,63	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1696771	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1696771	AU	10	0,58	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1696771	AU	50	1,83	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1696771	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1696771	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696738	AU	4320	2664	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696739	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696740	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696741	AU	4320	2624	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696742	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696743	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696744	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696745	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696746	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696747	AU	4320	2584	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696748	AU	4320	2664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696749	AU	4320	2183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696750	AU	4320	2596	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696751	AU	4320	2596	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696752	AU	4320	2596	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696753	AU	4320	2596	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696754	AU	4320	2596	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696755	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696756	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696757	AU	4320	2631	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696758	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696759	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696760	AU	4320	2642	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696761	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696762	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696763	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696764	AU	4320	2221	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696765	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696766	AU	4320	2642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1696767	AU	4320	2642	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016