

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-8289-VI-NE-EI
Periodo:	08-2015
Rut:	94612000-6
Empresa:	DOLE CHILE
Establecimiento:	DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CAÑADILLA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4400 de fecha 07-12-2006

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-09-2015	Fecha Límite para Envío:	21-09-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1640167	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1640167	AU	35	16,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1640168	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1640168	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1640169	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1640169	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1640170	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1640170	AU	35	15,7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1640171	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1640171	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1640171	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1640171	AU	50	1,65	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1640171	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1640171	AU	80	<5	Valor no excedido
-----------------------------	------	---------	----	----	----	-------------------

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1640167	AU	582	429,8	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 08-06-2016*