



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2298-VI-NE-EI
Periodo:	12-2015
Rut:	78483600-2
Empresa:	FAENADORA SAN VICENTE LTDA.
Establecimiento:	FAENADORA SAN VICENTE LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUCHARON)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2453 de fecha 18-06-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-01-2016	Fecha Límite para Envío:	20-01-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1710540	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1710540	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1710541	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1710541	AU	35	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1710547	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1710547	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1710555	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1710555	AU	35	26,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1710556	AU	1000	33	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1710556	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1710556	AU	35	27,6	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1710561	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1710561	AU	35	20,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1710570	AU	20	<1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1710570	AU	35	10	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1710570	AU	10	0,17	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1710570	AU	50	5,54	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1710570	AU	7	<0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1710570	AU	80	13	Valor no excedido
TETRACLOROETENO	mg/l	1710570	AU	0,04	<0,0005	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1710570	AU	0,2	<0,00299	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710540	AU	500	462	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710541	AU	500	478	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710542	AU	500	461	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710543	AU	500	360	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710544	AU	500	44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710545	AU	500	403	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710546	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710547	AU	500	459	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710548	AU	500	486	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710549	AU	500	484	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710550	AU	500	332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710551	AU	500	99	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710552	AU	500	408	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710553	AU	500	452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710554	AU	500	461	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710555	AU	500	454	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710556	AU	500	488	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710557	AU	500	388	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710558	AU	500	116	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710559	AU	500	395	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710560	AU	500	453	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710561	AU	500	488	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710562	AU	500	404	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710563	AU	500	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710564	AU	500	422	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710565	AU	500	154	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710566	AU	500	396	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710567	AU	500	441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710568	AU	500	447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1710569	AU	500	371	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016