

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2016-1986-XIII-NE-EI
Periodo:	11-2015
Rut:	88680500-4
Empresa:	AGRICOLA SUPER LTDA.
Establecimiento:	AGRICOLA SUPER (INCUBADORA LAS ARAÑAS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL SAN PEDRO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3695 de fecha 16-12-2005

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-12-2015	Fecha Límite para Envío:	21-12-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1692357	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1692357	AU	6 - 8,5	7,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1692357	AU	35	19,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1692358	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1692358	AU	400	25,1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1692358	AU	35	2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1692358	AU	50	4	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1692358	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1692358	AU	80	<5	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1692357	AU	200	21,3	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 08-06-2016