

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-8058-X-NE-EI
Periodo:	08-2015
Rut:	79891160-0
Empresa:	ALIMENTOS MULTIEXPORT LTDA.
Establecimiento:	SALMONES MULTIEXPORT S.A. (PUERTO FONK)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (LAGO LLANQUIHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1957 de fecha 02-07-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	15-09-2015	Fecha Límite para Envío:	21-09-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1645547	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1645547	AU	5	<0,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1645547	AU	30	10,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1645575	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1645575	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1645575	AU	2	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1645575	AU	10	4,18	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1645575	AU	10	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1645575	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645544	AU	208	67	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645545	AU	208	96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645546	AU	208	45	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645547	AU	208	50	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645548	AU	208	76	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645549	AU	208	97	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645550	AU	208	103	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645551	AU	208	115	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645552	AU	208	140	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645553	AU	208	72	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645554	AU	208	110	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645555	AU	208	126	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645556	AU	208	210	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645557	AU	208	97	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645558	AU	208	75	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645559	AU	208	117	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645560	AU	208	180	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645561	AU	208	60	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645562	AU	208	132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645563	AU	208	129	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645564	AU	208	78	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645565	AU	208	62	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645566	AU	208	44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645567	AU	208	44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645568	AU	208	48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645569	AU	208	98	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645570	AU	208	142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645571	AU	208	77	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645572	AU	208	210	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645573	AU	208	135	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1645574	AU	208	97	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 08-06-2016