



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2335-XIII-NE-EI
Periodo:	12-2015
Rut:	6160155-4
Empresa:	CAMILO AGUILERA RECABAL
Establecimiento:	CAMILO AGUILERA RECABAL
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3986 de fecha 29-10-2009

### Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	28-01-2016	Fecha Límite para Envío:	20-01-2016	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1717834	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1717835	AU	10	8,3	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1717835	AU	10	24,1	<b>Valor excedido en 141% respecto al Límite Exigido</b>
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1717835	AU	10	27,87	<b>Valor excedido en 178,7% respecto al Límite Exigido</b>

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1717834	AU	-	4,5	Valor no excedido

