



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-9187-VIII-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	96773280-K
Empresa:	MASONITE S.A. PLANTA DE PINTADO
Establecimiento:	MASONITE S.A. (PLANTA DE PINTADO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL AFL. ESTERO COIHUICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1718 de fecha 21-06-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	10-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1538438	AU	6 - 8,5	7,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1538438	AU	35	23,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1538440	AU	6 - 8,5	7,59	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1538440	AU	35	25,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1538441	AU	6 - 8,5	7,62	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1538441	AU	35	26,8	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1538460	AU	35	3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1538460	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538429	AU	-	622	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538430	AU	-	627	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538431	AU	-	591	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538432	AU	-	606	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538433	AU	-	495	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538434	AU	-	585	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538435	AU	-	631	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538436	AU	-	642	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538437	AU	-	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538439	AU	-	493	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538442	AU	-	526	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538443	AU	-	501	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538444	AU	-	423	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538445	AU	-	635	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538446	AU	-	671	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538447	AU	-	438	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538448	AU	-	519	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538449	AU	-	407	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538450	AU	-	526	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538451	AU	-	492	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538452	AU	-	641	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538453	AU	-	568	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538454	AU	-	578	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538455	AU	-	640	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538456	AU	-	653	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538457	AU	-	561	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538458	AU	-	482	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1538459	AU	-	590	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016