

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-9228-XIII-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	96503050-6
Empresa:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A
Establecimiento:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURACAVI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2994 de fecha 28-08-2006

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1543597	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543597	AU	35	20,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1543598	AU	20	<4	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1543598	AU	5	<0,007	Valor no excedido
BORO	mg/l	1543598	AU	0,75	<0,002	Valor no excedido

CLORUROS	mg/l	1543598	AU	400	162	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1543598	AU	1	<0,01	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1543598	AU	35	14,5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1543598	AU	10	<0,6	Valor no excedido
MANGANEZO TOTAL	mg/l	1543598	AU	0,3	<0,008	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1543598	AU	50	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1543598	AU	80	6	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1543598	AU	1000	417	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1543598	AU	3	<0,01	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543597	AU	102,96	24,5	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016