



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7562-VII-NE-EI
Periodo:	05-2015
Rut:	96891720-K
Empresa:	EMBONOR S.A
Establecimiento:	EMBONOR S.A. (TALCA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO LIRCAY)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3206 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-06-2015	Fecha Límite para Envío:	22-06-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1598191	AU	6 - 8,5	7,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1598192	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1598192	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1598193	AU	6 - 8,5	7,48	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1598193	AU	35	25,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1598194	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1598195	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1598195	AU	35	25,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1598196	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1598197	AU	6 - 8,5	7,48	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1598198	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECAL	NMP/100 ml	1598199	AU	1000	<2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1598199	AU	35	25,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1598200	AU	20	2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1598200	AU	35	12	Valor no excedido

FOSFORO	mg/l	1598200	AU	10	0,31	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1598200	AU	50	4,02	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1598200	AU	80	3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1598189	AU	65	19,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1598190	AU	65	13,65	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1598191	AU	65	13,29	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1598192	AU	65	11,49	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1598193	AU	65	8,48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1598194	AU	65	8,13	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 06-01-2016