



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7674-X-NE-EI
Periodo:	05-2015
Rut:	79568910-9
Empresa:	ALIMENTOS TECNICOS S.A.
Establecimiento:	ALITEC S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1: SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD (ESTERO SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°583 de fecha 22-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	15-06-2015	Fecha Límite para Envío:	22-06-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1592492	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1592492	AU	35	10,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1592499	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1592499	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1592506	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1592506	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1592513	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1592513	AU	35	10,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1592520	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1592520	AU	400	72,6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1592520	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1592520	AU	10	0,78	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1592520	AU	50	2,96	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1592520	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1592520	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592489	AU	-	122,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592490	AU	-	120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592491	AU	-	115,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592492	AU	-	117,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592493	AU	-	124,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592494	AU	-	122,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592495	AU	-	117,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592496	AU	-	115,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592497	AU	-	122,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592498	AU	-	120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592499	AU	-	127,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592500	AU	-	122,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592501	AU	-	117,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592502	AU	-	115,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592503	AU	-	112,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592504	AU	-	115,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592505	AU	-	112,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592506	AU	-	93,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592507	AU	-	100,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592508	AU	-	98,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592509	AU	-	86,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592510	AU	-	96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592511	AU	-	93,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592512	AU	-	91,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592513	AU	-	81,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592514	AU	-	84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592515	AU	-	86,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592516	AU	-	84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592517	AU	-	93,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592518	AU	-	91,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1592519	AU	-	86,4	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 06-01-2016