



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-9275-X-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	79568910-9
Empresa:	ALIMENTOS TECNICOS S.A.
Establecimiento:	ALITEC S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1: SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD (ESTERO SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°583 de fecha 22-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1540678	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1540678	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1540685	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1540685	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1540692	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1540692	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1540699	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1540699	AU	35	11,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1540703	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1540703	AU	400	7,6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1540703	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1540703	AU	10	0,78	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1540703	AU	50	5,2	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1540703	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1540703	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540675	AU	-	204	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540676	AU	-	192	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540677	AU	-	172,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540678	AU	-	165,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540679	AU	-	163,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540680	AU	-	172,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540681	AU	-	180	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540682	AU	-	189,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540683	AU	-	182,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540684	AU	-	165,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540685	AU	-	168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540686	AU	-	151,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540687	AU	-	151,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540688	AU	-	163,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540689	AU	-	220,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540690	AU	-	223,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540691	AU	-	146,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540692	AU	-	151,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540693	AU	-	182,4	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540694	AU	-	148,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540695	AU	-	162,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540696	AU	-	225,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540697	AU	-	218,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540698	AU	-	230,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540699	AU	-	228	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540700	AU	-	225,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540701	AU	-	213,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540702	AU	-	194,4	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016