



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-6116-VII-NE-EI
Periodo:	07-2015
Rut:	88205600-7
Empresa:	SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA
Establecimiento:	SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (PARKING - CANAL QUECHEREGUAS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°541 de fecha 19-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	14-08-2015	Fecha Límite para Envío:	20-08-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1629295	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1629295	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1629296	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1629296	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1629297	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1629297	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1629298	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1629298	AU	35	13,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1629299	AU	20	<10	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1629299	AU	35	72	Valor excedido en 105,71% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1629299	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1629299	AU	50	0,5	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1629299	AU	7	1,7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1629299	AU	80	28,7	Valor no excedido
TRICLOROMETAN O	mg/l	1629299	AU	0,2	0,05	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1640982	RE	35	16	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1629295	AU	-	25,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1629296	AU	-	27	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1629297	AU	-	26,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1629298	AU	-	27,8	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016