



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7309-XIII-NE-EI
Periodo:	04-2015
Rut:	93329000-K
Empresa:	DAVID DEL CURTO S.A.
Establecimiento:	DAVID DEL CURTO S.A. (PAINE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO PAINE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°245 de fecha 29-01-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-05-2015	Fecha Límite para Envío:	20-05-2015	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	-	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXVALENTE	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO TOTAL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PLOMO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589328	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589328	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589328	AU	35	19,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589329	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589329	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589329	AU	35	20,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589330	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589330	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589330	AU	35	20,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589331	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589331	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589331	AU	35	20,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589332	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589332	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589332	AU	35	20,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589333	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589333	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589333	AU	35	21	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589334	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589334	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589334	AU	35	21	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1589335	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1589335	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1589335	AU	35	21	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1589336	AU	20	<4	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1589336	AU	5	0,05	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1589336	AU	0,5	<0,005	Valor no excedido
BORO	mg/l	1589336	AU	0,75	0,22	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1589336	AU	0,01	<0,002	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1589336	AU	0,2	<0,04	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1589336	AU	400	154	Valor no excedido

COBRE TOTAL	mg/l	1589336	AU	1	<0,01	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1589336	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1589336	AU	35	15	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1589336	AU	1,5	<0,1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1589336	AU	10	<0,6	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1589336	AU	10	<4	Valor no excedido
HIERRO TOTAL	mg/l	1589336	AU	-	<0,01	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1589336	AU	0,5	<0,001	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1589336	AU	0,3	<0,008	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1589336	AU	0,001	<0,001	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1589336	AU	1	<0,09	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1589336	AU	50	<0,1	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1589336	AU	0,05	<0,05	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1589336	AU	7	<1	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1589336	AU	0,01	<0,004	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1589336	AU	80	<2,7	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1589336	AU	1000	375	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1589336	AU	1	<0,06	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1589336	AU	3	<0,01	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589328	AU	167	0,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589329	AU	167	0,47	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589330	AU	167	0,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589331	AU	167	0,45	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589332	AU	167	0,22	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589333	AU	167	0,01	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589334	AU	167	0,01	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1589335	AU	167	0,01	Valor no excedido

