



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7784-X-NE-EI
Periodo:	05-2015
Rut:	96540710-3
Empresa:	FIORDO BLANCO S.A.
Establecimiento:	FIORDO BLANCO (PISC. RIO DE PLATA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3186 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	22-06-2015	Fecha Límite para Envío:	22-06-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1606984	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1606984	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1606991	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1606991	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1606997	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1606997	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1607005	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1607005	AU	35	8,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1607010	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1607010	AU	400	3,46	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1607010	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1607010	AU	10	0,78	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1607010	AU	50	3,72	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1607010	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1607010	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1607011	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1607011	AU	400	27,3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1607011	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1607011	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1607011	AU	50	1,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1607011	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1607011	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1607012	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1607012	AU	400	3,8	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1607012	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1607012	AU	10	0,78	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1607012	AU	50	3,79	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1607012	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1607012	AU	80	15	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1607013	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1607013	AU	400	4,49	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1607013	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1607013	AU	10	0,86	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1607013	AU	50	2,43	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1607013	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1607013	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606979	AU	103680	40366,512	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606980	AU	103680	55063,584	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606981	AU	103680	55734,048	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606982	AU	103680	56360,448	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606983	AU	103680	57070,656	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606984	AU	103680	48396,096	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606985	AU	103680	52357,536	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606986	AU	103680	57497,04	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606987	AU	103680	60918,48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606988	AU	103680	57613,68	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606989	AU	103680	49184,496	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606990	AU	103680	48755,952	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606991	AU	103680	51889,248	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606992	AU	103680	54354,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606993	AU	103680	54678,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606994	AU	103680	58849,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606995	AU	103680	63106,56	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606996	AU	103680	60466,608	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606997	AU	103680	65049,264	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606998	AU	103680	72506,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1606999	AU	103680	67491,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607000	AU	103680	69340,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607001	AU	103680	73687,104	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607002	AU	103680	67526,784	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607003	AU	103680	63898,848	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607004	AU	103680	74526,912	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607005	AU	103680	72570,384	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607006	AU	103680	76266,144	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607007	AU	103680	77803,2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607008	AU	103680	74599,056	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1607009	AU	103680	73840,464	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 06-01-2016