



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-8027-XIII-NE-EI
Periodo:	08-2015
Rut:	96503050-6
Empresa:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A
Establecimiento:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURACAVI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2994 de fecha 28-08-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-09-2015	Fecha Límite para Envío:	21-09-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1653570	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1653570	AU	35	16,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1653571	AU	20	<4	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1653571	AU	5	0,08	Valor no excedido
BORO	mg/l	1653571	AU	0,75	0,23	Valor no excedido

CLORUROS	mg/l	1653571	AU	400	209	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1653571	AU	1	0,08	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1653571	AU	35	<0,9	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1653571	AU	10	<0,6	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1653571	AU	0,3	0,02	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1653571	AU	50	2,44	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1653571	AU	80	10	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1653571	AU	1000	345	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1653571	AU	3	0,07	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1653570	AU	102,96	176,5	<b>Valor excedido respecto al Límite Exigido</b>



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016*