



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7652-XIII-NE-EI
Periodo:	05-2015
Rut:	86547900-K
Empresa:	VIÑA SANTA RITA S.A.
Establecimiento:	VIÑA SANTA RITA S.A. (BODEGA ALTO JAHUEL)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO BUIN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3087 de fecha 30-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-06-2015	Fecha Límite para Envío:	22-06-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1600301	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1600301	AU	35	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1600302	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1600302	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1600303	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1600303	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1600304	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1600304	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1600305	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1600305	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1600306	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1600306	AU	35	18,8	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1600307	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1600307	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1600307	AU	50	2,42	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1600307	AU	80	<5	Valor no excedido

SULFATOS	mg/l	1600307	AU	1000	186	Valor no excedido
----------	------	---------	----	------	-----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1600301	AU	960	191	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1600302	AU	960	204	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1600303	AU	960	123	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1600304	AU	960	127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1600305	AU	960	129	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1600306	AU	960	129	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 06-01-2016