

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7395-VII-NE-EI
Periodo:	04-2015
Rut:	78134990-9
Empresa:	SOCIEDAD AGRICOLA EL PORVENIR S.A.
Establecimiento:	SOCIEDAD AGRICOLA EL PORVENIR S.A. (LONGAVÍ)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO MATANCILLA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°932 de fecha 06-03-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	15-05-2015	Fecha Límite para Envío:	20-05-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1578806	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1578806	AU	35	17	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1578807	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1578807	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1578807	AU	10	<0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1578807	AU	50	<1	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1578807	AU	7	<7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1578807	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1578806	AU	38	35,42	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	----	-------	-------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 06-01-2016