



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-232-XIII-NE-EI
Periodo:	09-2015
Rut:	76136210-0
Empresa:	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SUBSOLE S.A.
Establecimiento:	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SUBSOLE S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO EL GATO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°677 de fecha 05-03-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-10-2015	Fecha Límite para Envío:	20-10-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1668393	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1668393	AU	35	15,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1668394	AU	20	7,6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1668394	AU	35	39	Valor excedido en 11,43% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1668394	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1668394	AU	50	2,69	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1668394	AU	7	14	Valor excedido en 100% respecto al Límite Exigido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1668394	AU	80	60,5	Valor no excedido

TRICLOROMETANO	mg/l	1668394	AU	0,2	<0,005	Valor no excedido
----------------	------	---------	----	-----	--------	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1668393	AU	1,6	15	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016