



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-1273-XIII-NE-EI
Periodo:	10-2015
Rut:	78998500-6
Empresa:	PEDRO VALDIVIESO Y CIA LIMITADA
Establecimiento:	SERVICIOS SANITARIOS NORTE LTDA. (TILTIL)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°2186 de fecha 28-05-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-11-2015	Fecha Límite para Envío:	20-11-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1683555	AU	6 - 8,5	7,53	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1683556	AU	10	1	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1683556	AU	15	6,75	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1683556	AU	500	321	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016