



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-6936-X-NE-EI
Periodo:	03-2015
Rut:	96633780-K
Empresa:	MARINE HARVEST CHILE S.A.
Establecimiento:	MARINE HARVEST (PISC. CALABOZO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°126 de fecha 15-01-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-04-2015	Fecha Límite para Envío:	20-04-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1567204	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1567204	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567204	AU	30	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567211	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1567211	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567211	AU	30	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567218	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1567218	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567218	AU	30	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1567225	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1567225	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567225	AU	30	11,5	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1567232	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1567232	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1567232	AU	30	11	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1567234	AU	20	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1567234	AU	35	10	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1567234	AU	2	1,4	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1567234	AU	10	7,5	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1567234	AU	10	0,06	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1567234	AU	80	12	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567204	AU	-	91,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567205	AU	-	93,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567206	AU	-	67,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567207	AU	-	92,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567208	AU	-	108,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567209	AU	-	105,12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567210	AU	-	111,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567211	AU	-	107,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567212	AU	-	111,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567213	AU	-	108,72	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567214	AU	-	92,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567215	AU	-	106,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567216	AU	-	114,37	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567217	AU	-	115,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567218	AU	-	156,42	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567219	AU	-	184,6	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567220	AU	-	119,12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567221	AU	-	143,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567222	AU	-	175,54	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567223	AU	-	56,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567224	AU	-	58,57	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567225	AU	-	55,44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567226	AU	-	42,12	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567227	AU	-	73,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567228	AU	-	91,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567229	AU	-	90,07	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567230	AU	-	58,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567231	AU	-	179,64	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567232	AU	-	105,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1567233	AU	-	55,22	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016