



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-5537-XIV-NE-EI
Periodo:	02-2016
Rut:	76024330-2
Empresa:	PISCICULTURA LICAN LTDA.
Establecimiento:	PISCICULTURA LICAN (SECTOR CUINCO, LA UNION)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO PANQUECO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2605 de fecha 08-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	09-03-2016	Fecha Límite para Envío:	21-03-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	29	29	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	29	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1732689	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732689	AU	35	12,425	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732690	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732691	AU	35	12,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732692	AU	35	12,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732693	AU	35	12,575	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732694	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732695	AU	35	12,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1732696	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732696	AU	35	12,075	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732697	AU	35	12,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732698	AU	35	12,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732699	AU	35	12,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732700	AU	35	12,175	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732701	AU	35	12,275	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1732702	AU	35	12,05	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1732703	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732703	AU	35	12,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732704	AU	35	11,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732705	AU	35	11,925	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732706	AU	35	11,925	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732707	AU	35	11,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732708	AU	35	11,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732709	AU	35	12,05	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1732710	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732710	AU	35	12,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732711	AU	35	11,725	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732712	AU	35	11,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732713	AU	35	12,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732714	AU	35	11,825	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732715	AU	35	11,925	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732716	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1732717	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1732717	AU	35	11,95	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1732718	AU	20	2,25	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1732718	AU	400	2,7936	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1732718	AU	35	6,67	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1732718	AU	10	1,3145	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1732718	AU	50	0,8188	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1732718	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1732718	AU	80	5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732689	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732690	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732691	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732692	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732693	AU	180	349,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732694	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732695	AU	180	349,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732696	AU	180	349,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732697	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732698	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732699	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732700	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732701	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732702	AU	180	345,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732703	AU	180	349,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732704	AU	180	342	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732705	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732706	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732707	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732708	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732709	AU	180	349,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732710	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732711	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732712	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732713	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732714	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732715	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732716	AU	180	342	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1732717	AU	180	345,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido



