



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-5793-XIII-NE-EI
Periodo:	06-2014
Rut:	96687090-7
Empresa:	PRUNESCO S.A.
Establecimiento:	PRUNESCO S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO PIRQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3124 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	28-07-2014	Fecha Límite para Envío:	21-07-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1427184	AU	200	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1427184	AU	6 - 8,5	8,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1427184	AU	35	22	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1427185	AU	35	100	Valor excedido en 185,71% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1427185	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1427185	AU	50	4,73	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1427185	AU	7	<2	Valor no excedido
SODIO PORCENTUAL	%	1427185	AU	-	66,7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1427185	AU	80	38	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1427614	RE	35	5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1427184	AU	9000	366	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015