

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-3299-VI-NE-EI
Periodo:	02-2014
Rut:	96526030-7
Empresa:	AGRICOLA Y PACKING CACHAPOAL
Establecimiento:	AGRICOLA Y PACKING CACHAPOAL S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO PUREN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1897 de fecha 25-05-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2014	Fecha Límite para Envío:	17-03-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1360678	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1360678	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1360679	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1360679	AU	35	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1360680	AU	6 - 8,5	6,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1360680	AU	35	20,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1360681	AU	6 - 8,5	6,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1360681	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1360682	AU	6 - 8,5	6,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1360682	AU	35	20,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1360683	AU	20	9,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1360683	AU	35	4,43	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1360683	AU	10	<0,6	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1360683	AU	50	2,22	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1360683	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1360683	AU	80	3,8	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1360683	AU	0,2	<0,005	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1360678	AU	85	24,43	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1360679	AU	85	24,43	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1360680	AU	85	24,43	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1360681	AU	85	24,43	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1360682	AU	85	24,43	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-02-2015