



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-3470-VI-NE-EI
Periodo:	02-2014
Rut:	96524410-7
Empresa:	EMBOTELLADORA CHILENAS UNIDAS S.A.
Establecimiento:	EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS (COINCO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL COPEQUEN AFL. RIO CACHAPOAL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4566 de fecha 21-12-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2014	Fecha Límite para Envío:	19-03-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	18	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	36	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	36	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1364237	AU	6 - 8,5	7,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364237	AU	35	24,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364238	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364238	AU	35	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364239	AU	6 - 8,5	7,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364239	AU	35	21,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364240	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364240	AU	35	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364241	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364241	AU	35	25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364242	AU	6 - 8,5	6,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364242	AU	35	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364243	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364243	AU	35	21,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364244	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364244	AU	35	21,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364245	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364245	AU	35	26,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364246	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364246	AU	35	20,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364247	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364247	AU	35	25,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364248	AU	6 - 8,5	7,59	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364248	AU	35	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364249	AU	6 - 8,5	8,47	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364249	AU	35	24,8	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1364250	AU	6 - 8,5	7,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364250	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364251	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364251	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364252	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364252	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364253	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364253	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364254	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364254	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364255	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364255	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364256	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364256	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364257	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364257	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364258	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364258	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364259	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364259	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364260	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364260	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364261	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364261	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364262	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364262	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364263	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364263	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364264	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364264	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364265	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364265	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364266	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364266	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364267	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364267	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364268	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364268	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364269	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364269	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364270	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364270	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364271	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364271	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364272	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364272	AU	35	20,2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1364273	AU	35	54	Valor excedido en 54,29% respecto al Límite Exigido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364237	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364239	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364241	AU	1600	650	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364243	AU	1600	500	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364245	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364247	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364249	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364251	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364253	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364255	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364257	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364259	AU	1600	650	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364261	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364263	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364265	AU	1600	650	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364267	AU	1600	550	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364269	AU	1600	650	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364271	AU	1600	650	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015