



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-6375-VI-NE-EI
Periodo:	03-2014
Rut:	95089000-2
Empresa:	DEL MONTE FRESH PRODUCE S.A.
Establecimiento:	DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL AFLUENTE RIO CLARO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3809 de fecha 25-10-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	07-04-2014	Fecha Límite para Envío:	21-04-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1371268	AU	6 - 8,5	7,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371268	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371269	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371269	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371270	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371270	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371271	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371271	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371272	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371272	AU	35	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371273	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371273	AU	35	20,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1371274	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1371274	AU	35	<2	Valor no excedido

FOSFORO	mg/l	1371274	AU	10	<0,1	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1371274	AU	0,3	<0,039	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1371274	AU	50	7,06	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1371274	AU	7	<3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1371274	AU	80	<10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1371268	AU	274	174,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1371269	AU	274	174,9	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015