



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-5024-X-NE-EI
Periodo:	05-2014
Rut:	8362722-0
Empresa:	INDUSTRIAS PROSECOR LTDA.
Establecimiento:	INDUSTRIAS PROSECOR LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°90 de fecha 10-01-2003

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-06-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1402975	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1402975	AU	30	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1402976	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1402976	AU	30	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1402977	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1402977	AU	30	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1402978	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1402978	AU	30	9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1402979	AU	1000	4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1402979	AU	35	114,3	Valor excedido en 226,57% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1402979	AU	2	1,96	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1402979	AU	10	4,54	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1402979	AU	80	116	Valor excedido en 45% respecto al Límite Exigido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1402975	AU	93	86,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1402976	AU	93	83,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1402977	AU	93	92,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1402978	AU	93	89,28	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015*