



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-3300-V-NE-EI
Periodo:	02-2014
Rut:	82366700-0
Empresa:	SOPRAVAL S.A. (Faenadora de pavos)
Establecimiento:	SOPRAVAL S.A. (Faenadora de pavos)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO EL LITRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3096 de fecha 30-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2014	Fecha Límite para Envío:	05-03-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	24	24	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	24	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	24	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1359137	AU	1000	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359137	AU	6 - 8,5	6,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359137	AU	35	25,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359138	AU	6 - 8,5	6,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359138	AU	35	25,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359139	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359139	AU	35	26,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359140	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359140	AU	35	26,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359141	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359141	AU	35	26,9	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1359142	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359142	AU	35	25,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359143	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359143	AU	35	26,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359144	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359144	AU	35	26,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359145	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359145	AU	35	25,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359146	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359146	AU	35	25,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359147	AU	6 - 8,5	6,65	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359147	AU	35	25,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359148	AU	6 - 8,5	6,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359148	AU	35	25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359149	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359149	AU	35	24,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359150	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359150	AU	35	24,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359151	AU	6 - 8,5	6,48	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359151	AU	35	24,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359152	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359152	AU	35	24,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359153	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359153	AU	35	24,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359154	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359154	AU	35	24,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359155	AU	6 - 8,5	6,43	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359155	AU	35	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359156	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359156	AU	35	24	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359157	AU	6 - 8,5	6,38	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359157	AU	35	23,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359158	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359158	AU	35	23,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359159	AU	6 - 8,5	6,65	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359159	AU	35	24,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1359160	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1359160	AU	35	24,7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1359161	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1359161	AU	400	308	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1359161	AU	35	33	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1359161	AU	10	5,1	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1359161	AU	5	0,19	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1359161	AU	50	39,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1359161	AU	7	0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1359161	AU	80	21	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359137	AU	180	100	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359138	AU	180	118	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359139	AU	180	120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359140	AU	180	125	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359141	AU	180	127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359142	AU	180	130	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359143	AU	180	139	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359144	AU	180	140	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359145	AU	180	140	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359146	AU	180	140	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359147	AU	180	135	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359148	AU	180	122	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359149	AU	180	113	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359150	AU	180	128	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359151	AU	180	130	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359152	AU	180	124	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359153	AU	180	128	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359154	AU	180	120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359155	AU	180	102	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359156	AU	180	84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359157	AU	180	85	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359158	AU	180	77	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359159	AU	180	82	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1359160	AU	180	88	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015