



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-6210-VII-NE-EI
Periodo:	03-2014
Rut:	79711330-1
Empresa:	AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A.
Establecimiento:	AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO PIDUCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°292 de fecha 02-02-2010

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-04-2014	Fecha Límite para Envío:	21-04-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

## Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	3	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
PODER ESPUMOGENO	1	0	<b>No informa el parámetro exigido</b>
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	0	<b>No informa el parámetro exigido</b>
TEMPERATURA	8	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>

## Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1376426	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1376426	AU	6 - 8,5	7,44	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1376426	AU	40	18,2	Valor no excedido
BORO	mg/l	1376427	AU	3	<0,06	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1376427	AU	300	30,3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1376427	AU	15	1,3	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1376427	AU	3	<0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1376427	AU	75	3,96	Valor no excedido

## Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1376426	AU	110	105,98	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	-----	--------	-------------------



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015*