

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4439-V-NE-EI
Periodo:	04-2014
Rut:	81384700-0
Empresa:	AGRICOLA PANQUEHUE S.A. -
Establecimiento:	AGRICOLA PANQUEHUE S.A. (PANQUEHUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL RAMAL VERTIENTE AGUAS CLARAS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3397 de fecha 26-08-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-05-2014	Fecha Límite para Envío:	20-05-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1392766	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1392766	AU	6 - 8,5	8,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1392766	AU	35	16,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1392767	AU	20	1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1392767	AU	35	1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1392767	AU	15	0,23	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1392767	AU	7	0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1392767	AU	80	1	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1392766	AU	-	21,01	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	---	-------	-------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-02-2015