



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-5928-VI-NE-EI
Periodo:	03-2014
Rut:	79872770-2
Empresa:	VIÑA MONTES S.A.
Establecimiento:	VIÑA MONTES (CHIMBARONGO)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5081 de fecha 20-11-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-04-2014	Fecha Límite para Envío:	21-04-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1371025	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371025	AU	35	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371026	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371026	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371027	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371027	AU	35	19,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1371028	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1371028	AU	35	20,5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1371029	AU	35	21	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1371029	AU	10	4,65	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1371029	AU	50	7,72	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1371029	AU	80	13	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1371028	AU	250	18,7	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015