



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-415-V-NE-EI
Periodo:	03-2014
Rut:	61704000-K
Empresa:	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
Establecimiento:	REFINERIA VENTANAS
Punto de descarga:	C.DVENTANAS
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	DIRECTEMAR N°1033 de fecha 23-07-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-03-2014	Fecha Límite para Envío:	01-03-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ESTAÑO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1300	AU	20	1	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1300	AU	1	0,12	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1300	AU	0,2	0,051	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1300	AU	0,02	0,01	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1300	AU	0,5	0,01	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1300	AU	1	0,162	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1300	AU	1000	2	Valor no excedido
CROMO TOTAL	mg/l	1300	AU	2,5	0,02	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1300	AU	60	11,9	Valor no excedido
ESTAÑO	mg/l	1300	AU	0,5	0,01	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1300	AU	1,5	0,399	Valor no excedido
HIDROCARBUROS TOTALES	mg/l	1300	AU	10	1	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1300	AU	10	0,172	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1300	AU	0,5	0,012	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1300	AU	2	0,242	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1300	AU	0,005	0,001	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1300	AU	0,1	0,02	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1300	AU	2	0,023	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1300	AU	50	8,08	Valor no excedido
PH	Unidad	1300	AU	6 - 9	7,66	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1300	AU	0,2	0,02	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1300	AU	10	0,146	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1300	AU	0,01	0,003	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/L/h	1300	AU	5	1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1300	AU	100	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1300	AU	30	20,9	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1300	AU	5	0,02	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1300	AU	43462	741,71	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 25-06-2015