

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-6941-VII-NE-EI
Periodo:	03-2015
Rut:	81836000-2
Empresa:	COPEFRUT S.A.
Establecimiento:	COPEFRUT S.A. (ROMERAL)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO GUAIQUILLO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2979 de fecha 28-09-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	06-04-2015	Fecha Límite para Envío:	20-04-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1553246	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1553246	AU	35	21,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1553247	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1553247	AU	35	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1553248	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1553248	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1553249	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1553249	AU	35	20	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1553250	AU	20	8,3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1553250	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1553250	AU	10	0,53	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1553250	AU	50	0,628	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1553250	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1553250	AU	80	<10	Valor no excedido
-----------------------------	------	---------	----	----	-----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1553246	AU	-	222,473	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1553247	AU	-	222,473	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1553248	AU	-	222,473	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1553249	AU	-	222,473	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016