



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4784-XIV-NE-EI
Periodo:	05-2014
Rut:	76024330-2
Empresa:	PISCICULTURA LICAN LTDA.
Establecimiento:	PISCICULTURA LICAN (SECTOR CUINCO, LA UNION)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO PANQUECO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2605 de fecha 08-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	06-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-06-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
TEMPERATURA	°C	1399124	AU	35	10,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399125	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399126	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399127	AU	35	11,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399128	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399129	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399130	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1399131	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399131	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399132	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399133	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399134	AU	35	10,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399135	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399136	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399137	AU	35	11,3	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1399138	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399138	AU	35	11,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399139	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399140	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399141	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399142	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399143	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399144	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1399145	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399145	AU	35	10,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399146	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399147	AU	35	10	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399148	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399149	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399150	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399151	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1399152	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399152	AU	35	10,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399153	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1399154	AU	35	10,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1399155	AU	20	8,625	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1399155	AU	400	9,2178	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1399155	AU	35	3,375	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1399155	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1399155	AU	50	0,544	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1399155	AU	7	1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1399155	AU	80	3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399124	AU	180	378	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399125	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399126	AU	180	367,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399127	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399128	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399129	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399130	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399131	AU	180	367,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399132	AU	180	370,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399133	AU	180	370,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399134	AU	180	367,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399135	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399136	AU	180	352,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399137	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399138	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399139	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399140	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399141	AU	180	367,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399142	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399143	AU	180	370,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399144	AU	180	367,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399145	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399146	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399147	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399148	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399149	AU	180	363,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399150	AU	180	370,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399151	AU	180	367,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399152	AU	180	356,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399153	AU	180	360	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1399154	AU	180	367,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015