



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-5282-VII-NE-EI
Periodo:	05-2014
Rut:	96952590-0
Empresa:	VIÑA Y BODEGA BOTALCURA S.A.
Establecimiento:	VIÑA Y BODEGA BOTALCURA S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO BOTALCURA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°541 de fecha 17-02-2011

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-06-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	10	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	10	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1401012	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1401012	AU	40	4,23	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1401013	AU	85	407	<b>Valor excedido en 378,82% respecto al Límite Exigido</b>
FOSFORO	mg/l	1401013	AU	15	2,27	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1401013	AU	75	20,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1401013	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1401013	AU	194	370	<b>Valor excedido en 90,72% respecto al Límite Exigido</b>

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1401012	AU	53	682	<b>Valor excedido respecto al Límite Exigido</b>



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015*