



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4364-XIII-NE-EI
Periodo:	04-2014
Rut:	79662080-3
Empresa:	AGRICOLA DON POLLO LTDA.
Establecimiento:	AGRICOLA DON POLLO
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°1169 de fecha 03-04-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	12-05-2014	Fecha Límite para Envío:	20-05-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1386043	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386044	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386045	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386046	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386047	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386048	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386049	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386050	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1386051	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1386052	AU	9,84	10	Valor excedido en 1,63% respecto al Límite Exigido
DBO5	mgO2/l	1386052	AU	30,9	6	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1386052	AU	10	<10	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1386052	AU	15	21	Valor excedido en 40% respecto al Límite Exigido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1386052	AU	80	121	Valor excedido en 51,25% respecto al Límite Exigido
SULFATOS	mg/l	1386052	AU	500	232	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386043	AU	2500	1771,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386044	AU	2500	1779,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386045	AU	2500	1831,68	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386046	AU	2500	1771,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386047	AU	2500	1823,04	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386048	AU	2500	1883,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386049	AU	2500	1892,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386050	AU	2500	1788,48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1386051	AU	2500	1969,92	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015