



Identificación de la Actividad

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Expediente: | DFZ-2014-6433-XIII-NE-EI |
| Periodo: | 03-2014 |
| Rut: | 78063680-7 |
| Empresa: | CARNES PAINE LTDA. |
| Establecimiento: | CARNES PAINE LTDA. (PAINE) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (INFILTRACION) |
| Norma de Emisión: | DS.46/02 |
| RPM Vigente: | SISS N°3221 de fecha 19-08-2011 |

Detalle de la Evaluación

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío Autocontrol: | 14-04-2014 | Fecha Límite para Envío: | 21-04-2014 | Entrega dentro del plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

| Parámetro | Frecuencia Mensual Exigida | Frecuencia Mensual Reportada | Comentario |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ACEITES Y GRASAS | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITRITOS MAS NITRATOS | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PH | 3 | 1 | No informa el parámetro en la frecuencia exigida |
| SULFATOS | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| PH | unidades de pH | 1372689 | AU | 6 - 8,5 | 6,91 | Valor no excedido |
| ACEITES Y GRASAS | mg/l | 1372690 | AU | 10 | 32 | Valor excedido en 220% respecto al Límite Exigido |
| NITRITOS MAS NITRATOS | mg/l | 1372690 | AU | 10 | 0,3 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1372690 | AU | 10 | 10,9 | Valor excedido en 9% respecto al Límite Exigido |
| SULFATOS | mg/l | 1372690 | AU | 250 | 322 | Valor excedido en 28,8% respecto al Límite Exigido |
| ACEITES Y GRASAS | mg/l | 1376598 | RE | 10 | 5 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1376598 | RE | 10 | 13,1 | Valor excedido en 31% respecto al Límite Exigido |
| SULFATOS | mg/l | 1376598 | RE | 250 | 309 | Valor excedido en 23,6% respecto al Límite Exigido |

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|-----------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
|-----------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------|----|---|---|-------------------|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1372689 | AU | - | 7 | Valor no excedido |
|------------------------------------|------|---------|----|---|---|-------------------|



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015