

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4865-X-NE-EI
Periodo:	05-2014
Rut:	77648270-6
Empresa:	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ANTILLANCA LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ANTILLANCA LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3304 de fecha 08-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	30-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-06-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1413467	AU	6 - 8,5	5,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
PH	unidades de pH	1413468	AU	6 - 8,5	5,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
PH	unidades de pH	1413469	AU	6 - 8,5	5,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
PH	unidades de pH	1413470	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1413471	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1413472	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1413473	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1413474	AU	6 - 8,5	5,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
PH	unidades de pH	1413475	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1413476	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1413477	AU	10	5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1413477	AU	15	1,26	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413467	AU	10,08	2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413468	AU	10,08	1,95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413469	AU	10,08	2,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413470	AU	10,08	1,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413471	AU	10,08	2,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413472	AU	10,08	2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413473	AU	10,08	1,99	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413474	AU	10,08	2,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413475	AU	10,08	1,85	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1413476	AU	10,08	2	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-02-2015