



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-3719-XIII-NE-EI
Periodo:	12-2014
Rut:	6160155-4
Empresa:	CAMILO AGUILERA RECABAL
Establecimiento:	CAMILO AGUILERA RECABAL
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3986 de fecha 29-10-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-01-2015	Fecha Límite para Envío:	20-01-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1512705	AU	6 - 8,5	9,41	Valor excedido respecto al Límite Exigido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1512706	AU	10	12	Valor excedido en 20% respecto al Límite Exigido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1512706	AU	10	0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1512706	AU	10	9,81	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1512705	AU	-	5	Valor no excedido

