

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2483-VI-NE-EI
Periodo:	10-2014
Rut:	77476987-8
Empresa:	FAENADORA ROSARIO LTDA.
Establecimiento:	FAENADORA ROSARIO LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3190 de fecha 02-12-2003

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-11-2014	Fecha Límite para Envío:	20-11-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	0	No informa el parámetro exigido
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1485598	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1485598	AU	35	18,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1485599	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1485599	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1485599	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1485601	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1485601	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1485602	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1485602	AU	35	22	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1485603	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1485603	AU	35	2,45	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1485603	AU	50	1,25	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1485600	AU	3360	2948,5	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	------	--------	-------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 12-10-2015