



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-2785-VI-NE-EI
Periodo:	01-2014
Rut:	96795980-4
Empresa:	VIÑA MORANDE S.A.
Establecimiento:	VIÑA MORANDE S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO RIGOLEMU)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2505 de fecha 30-06-2011

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-02-2014	Fecha Límite para Envío:	20-02-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1351196	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351196	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351196	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351197	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351197	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351198	AU	6 - 8,5	7,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351198	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351199	AU	6 - 8,5	7,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351199	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351200	AU	6 - 8,5	8,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351200	AU	35	20,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351201	AU	6 - 8,5	7,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351201	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351202	AU	6 - 8,5	7,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351202	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1351203	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1351203	AU	35	14,7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1351204	AU	35	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1351204	AU	80	<10	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1351196	AU	252	349,56	<b>Valor excedido respecto al Límite Exigido</b>



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2014*