



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-3225-XIII-NE-EI
Periodo:	11-2014
Rut:	86381300-K
Empresa:	FRUTERA SAN FERNANDO
Establecimiento:	FRUTERA SAN FERNANDO (SAN BERNARDO)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°4928 de fecha 12-11-2012

### Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	26-12-2014	Fecha Límite para Envío:	22-12-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1507665	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1507666	AU	10	4	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1507666	AU	10	0,055	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1507666	AU	10	0,2	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1507666	AU	250	0,112	Valor no excedido

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1507665	AU	28	91,2	<b>Valor excedido respecto al Límite Exigido</b>

