

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-3981-X-NE-EI
Periodo:	12-2014
Rut:	76543500-5
Empresa:	SALMONES HUMBOLDT S.A.
Establecimiento:	SALMONES HUMBOLDT S.A. (PISC. SANTA JUANA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO RAHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3277 de fecha 22-08-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	15-01-2015	Fecha Límite para Envío:	20-01-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	360	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	360	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1510415	AU	6 - 8,5	7,66565	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510415	AU	40	16,81416	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510416	AU	6 - 8,5	7,65889	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510416	AU	40	15,45133	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510417	AU	6 - 8,5	7,63749	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510417	AU	40	15,48833	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510418	AU	6 - 8,5	7,62623	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510418	AU	40	15,58166	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510419	AU	6 - 8,5	7,63017	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510419	AU	40	15,91311	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510420	AU	6 - 8,5	7,71577	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1510420	AU	40	16,49557	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510421	AU	6 - 8,5	7,62961	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510421	AU	40	16,67579	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510422	AU	6 - 8,5	7,63862	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510422	AU	40	16,85278	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510423	AU	6 - 8,5	7,61271	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510423	AU	40	16,4827	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510424	AU	6 - 8,5	7,65551	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510424	AU	40	17,14562	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510425	AU	6 - 8,5	7,61609	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510425	AU	40	16,65326	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510426	AU	6 - 8,5	7,63355	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510426	AU	40	16,69188	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510427	AU	6 - 8,5	7,59751	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510427	AU	40	16,41352	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510428	AU	6 - 8,5	7,61834	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510428	AU	40	16,4457	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510429	AU	6 - 8,5	7,65044	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510429	AU	40	16,21078	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510430	AU	6 - 8,5	7,70957	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510430	AU	40	15,78439	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510431	AU	6 - 8,5	7,6037	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510431	AU	40	16,43765	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510432	AU	6 - 8,5	7,65833	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510432	AU	40	16,1963	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510433	AU	6 - 8,5	7,6848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510433	AU	40	16,8029	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510434	AU	6 - 8,5	7,31818	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510434	AU	40	16,35559	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510435	AU	6 - 8,5	7,63073	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510435	AU	40	16,37812	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510436	AU	6 - 8,5	7,72027	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510436	AU	40	16,94771	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510437	AU	6 - 8,5	7,65551	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510437	AU	40	16,71923	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1510438	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510438	AU	6 - 8,5	7,67015	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510438	AU	40	16,72405	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510439	AU	6 - 8,5	7,6617	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510439	AU	40	16,77394	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510440	AU	6 - 8,5	7,61046	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510440	AU	40	16,8222	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510441	AU	6 - 8,5	7,63242	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510441	AU	40	15,71199	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510442	AU	6 - 8,5	7,64763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510442	AU	40	16,59694	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510443	AU	6 - 8,5	7,60539	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510443	AU	40	15,0893	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510444	AU	6 - 8,5	7,60088	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510444	AU	40	16,12389	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510445	AU	6 - 8,5	7,66002	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510445	AU	40	16,59534	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510446	AU	6 - 8,5	7,58962	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510446	AU	40	16,65004	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510447	AU	6 - 8,5	7,60032	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510447	AU	40	16,70475	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510448	AU	6 - 8,5	7,59075	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510448	AU	40	16,93001	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510449	AU	6 - 8,5	7,55302	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510449	AU	40	16,61947	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1510450	AU	6 - 8,5	7,57104	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510450	AU	40	17,22768	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510451	AU	6 - 8,5	7,50909	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510451	AU	40	16,81416	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510452	AU	6 - 8,5	7,50909	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510452	AU	40	16,93001	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510453	AU	6 - 8,5	7,50965	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510453	AU	40	16,11746	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510454	AU	6 - 8,5	7,52993	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510454	AU	40	17,10539	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510455	AU	6 - 8,5	7,53838	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510455	AU	40	16,59212	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510456	AU	6 - 8,5	7,54964	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510456	AU	40	16,65165	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510457	AU	6 - 8,5	7,61496	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510457	AU	40	16,68222	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510458	AU	6 - 8,5	7,68817	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510458	AU	40	16,69831	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510459	AU	6 - 8,5	7,67804	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510459	AU	40	16,82381	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510460	AU	6 - 8,5	7,65157	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510460	AU	40	17,22124	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510461	AU	6 - 8,5	7,67522	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510461	AU	40	16,42317	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510462	AU	6 - 8,5	7,6617	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510462	AU	40	17,13274	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510463	AU	6 - 8,5	7,6893	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510463	AU	40	16,82542	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510464	AU	6 - 8,5	7,68254	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510464	AU	40	17,47064	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510465	AU	6 - 8,5	7,6848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510465	AU	40	16,94771	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510466	AU	6 - 8,5	7,71295	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510466	AU	40	17,15044	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510467	AU	6 - 8,5	7,69831	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510467	AU	40	16,71762	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510468	AU	6 - 8,5	7,68367	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510468	AU	40	17,27273	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510469	AU	6 - 8,5	7,71126	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510469	AU	40	17,03459	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510470	AU	6 - 8,5	7,66846	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510470	AU	40	17,24859	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510471	AU	6 - 8,5	7,65889	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510471	AU	40	16,52132	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510472	AU	6 - 8,5	7,69212	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510472	AU	40	16,45535	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510473	AU	6 - 8,5	7,66903	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510473	AU	40	16,9461	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510474	AU	6 - 8,5	7,62735	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510474	AU	40	16,83347	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510475	AU	6 - 8,5	7,66508	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510475	AU	40	16,78037	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510476	AU	6 - 8,5	7,64875	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510476	AU	40	16,75463	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510477	AU	6 - 8,5	7,66677	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510477	AU	40	16,52293	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510478	AU	6 - 8,5	7,69268	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510478	AU	40	16,86887	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510479	AU	6 - 8,5	7,60088	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510479	AU	40	17,66693	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510480	AU	6 - 8,5	7,73717	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1510480	AU	40	16,75302	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510481	AU	6 - 8,5	7,69718	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510481	AU	40	16,65004	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510482	AU	6 - 8,5	7,63073	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510482	AU	40	16,96058	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510483	AU	6 - 8,5	7,65213	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510483	AU	40	17,0008	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510484	AU	6 - 8,5	7,53387	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510484	AU	40	16,94288	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510485	AU	6 - 8,5	7,47192	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510485	AU	40	17,38697	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510486	AU	6 - 8,5	7,45503	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510486	AU	40	16,93484	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510487	AU	6 - 8,5	7,43025	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510487	AU	40	16,79485	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510488	AU	6 - 8,5	7,46573	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510488	AU	40	16,71601	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510489	AU	6 - 8,5	7,46798	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510489	AU	40	16,86565	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510490	AU	6 - 8,5	7,55189	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510490	AU	40	16,7498	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510491	AU	6 - 8,5	7,58793	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510491	AU	40	16,5181	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510492	AU	6 - 8,5	7,47305	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510492	AU	40	16,77554	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510493	AU	6 - 8,5	7,41166	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510493	AU	40	16,50362	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510494	AU	6 - 8,5	7,47136	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510494	AU	40	16,8753	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510495	AU	6 - 8,5	7,45503	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510495	AU	40	16,65808	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510496	AU	6 - 8,5	7,42462	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510496	AU	40	16,68705	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510497	AU	6 - 8,5	7,44771	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510497	AU	40	16,6967	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510498	AU	6 - 8,5	7,39308	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510498	AU	40	16,48753	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510499	AU	6 - 8,5	7,4539	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510499	AU	40	16,28158	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510500	AU	6 - 8,5	7,49783	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510500	AU	40	16,53258	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510501	AU	6 - 8,5	7,55076	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510501	AU	40	16,96219	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510502	AU	6 - 8,5	7,52373	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510502	AU	40	16,34433	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510503	AU	6 - 8,5	7,52204	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510503	AU	40	17,81496	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510504	AU	6 - 8,5	7,63298	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510504	AU	40	17,26629	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510505	AU	6 - 8,5	7,58737	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510505	AU	40	16,99598	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510506	AU	6 - 8,5	7,63411	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510506	AU	40	18,07401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510507	AU	6 - 8,5	7,59694	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510507	AU	40	16,6066	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510508	AU	6 - 8,5	7,51698	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510508	AU	40	15,8568	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510509	AU	6 - 8,5	7,46291	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510509	AU	40	15,53178	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510510	AU	6 - 8,5	7,4967	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510510	AU	40	16,52293	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1510511	AU	6 - 8,5	7,51923	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510511	AU	40	16,72245	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510512	AU	6 - 8,5	7,53612	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510512	AU	40	17,44489	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510513	AU	6 - 8,5	7,54513	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510513	AU	40	17,3387	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510514	AU	6 - 8,5	7,50177	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510514	AU	40	16,40547	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510515	AU	6 - 8,5	7,46967	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510515	AU	40	15,72647	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510516	AU	6 - 8,5	7,57892	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510516	AU	40	16,2494	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510517	AU	6 - 8,5	7,51134	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510517	AU	40	16,5535	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510518	AU	6 - 8,5	7,53049	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510518	AU	40	16,5358	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510519	AU	6 - 8,5	7,62172	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510519	AU	40	17,03459	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510520	AU	6 - 8,5	7,60595	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510520	AU	40	16,95897	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510521	AU	6 - 8,5	7,61327	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510521	AU	40	17,13596	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510522	AU	6 - 8,5	7,55977	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510522	AU	40	16,56637	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510523	AU	6 - 8,5	7,58061	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510523	AU	40	16,44248	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510524	AU	6 - 8,5	7,60201	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510524	AU	40	16,56798	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510525	AU	6 - 8,5	7,63918	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510525	AU	40	16,51167	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510526	AU	6 - 8,5	7,61327	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510526	AU	40	16,52776	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510527	AU	6 - 8,5	7,58512	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510527	AU	40	15,33548	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510528	AU	6 - 8,5	7,74562	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510528	AU	40	14,95414	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510529	AU	6 - 8,5	7,77377	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510529	AU	40	16,56154	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510530	AU	6 - 8,5	7,59863	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510530	AU	40	17,06516	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510531	AU	6 - 8,5	7,63524	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510531	AU	40	16,69188	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510532	AU	6 - 8,5	7,61665	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510532	AU	40	16,72727	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510533	AU	6 - 8,5	7,39026	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510533	AU	40	17,31778	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1510534	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510534	AU	6 - 8,5	7,51472	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510534	AU	40	16,74658	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510535	AU	6 - 8,5	7,63862	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510535	AU	40	16,41352	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510536	AU	6 - 8,5	7,67578	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510536	AU	40	14,76106	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510537	AU	6 - 8,5	7,63805	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510537	AU	40	15,7136	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510538	AU	6 - 8,5	7,66114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510538	AU	40	16,214	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510539	AU	6 - 8,5	7,6679	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510539	AU	40	15,20193	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510540	AU	6 - 8,5	7,66227	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1510540	AU	40	15,40949	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510541	AU	6 - 8,5	7,651	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510541	AU	40	17,0362	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510542	AU	6 - 8,5	7,51134	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510542	AU	40	16,63234	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510543	AU	6 - 8,5	7,60145	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510543	AU	40	16,7675	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510544	AU	6 - 8,5	7,72027	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510544	AU	40	16,47305	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510545	AU	6 - 8,5	7,68254	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510545	AU	40	15,6251	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510546	AU	6 - 8,5	7,73041	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510546	AU	40	15,67498	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510547	AU	6 - 8,5	7,70619	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510547	AU	40	15,14401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510548	AU	6 - 8,5	7,69099	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510548	AU	40	16,4457	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510549	AU	6 - 8,5	7,64763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510549	AU	40	16,44731	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510550	AU	6 - 8,5	7,65664	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510550	AU	40	15,19067	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510551	AU	6 - 8,5	7,67015	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510551	AU	40	16,01609	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510552	AU	6 - 8,5	7,66114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510552	AU	40	16,428	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510553	AU	6 - 8,5	7,6572	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510553	AU	40	16,36042	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510554	AU	6 - 8,5	7,6617	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510554	AU	40	16,60338	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510555	AU	6 - 8,5	7,68761	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510555	AU	40	15,75221	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510556	AU	6 - 8,5	7,64594	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510556	AU	40	16,60499	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510557	AU	6 - 8,5	7,61665	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510557	AU	40	16,57603	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510558	AU	6 - 8,5	7,64312	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510558	AU	40	15,44972	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510559	AU	6 - 8,5	7,65551	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510559	AU	40	16,69992	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510560	AU	6 - 8,5	7,63918	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510560	AU	40	16,61464	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510561	AU	6 - 8,5	7,65776	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510561	AU	40	15,46742	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510562	AU	6 - 8,5	7,64594	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510562	AU	40	15,5173	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510563	AU	6 - 8,5	7,88134	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510563	AU	40	16,62751	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510564	AU	6 - 8,5	7,67747	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510564	AU	40	16,39903	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510565	AU	6 - 8,5	7,65044	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510565	AU	40	16,18504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510566	AU	6 - 8,5	7,66508	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510566	AU	40	16,84956	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510567	AU	6 - 8,5	7,66621	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510567	AU	40	16,70636	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510568	AU	6 - 8,5	7,70169	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510568	AU	40	15,89059	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510569	AU	6 - 8,5	7,66903	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510569	AU	40	16,08206	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510570	AU	6 - 8,5	7,64087	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510570	AU	40	16,07241	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1510571	AU	6 - 8,5	7,68142	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510571	AU	40	16,12389	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510572	AU	6 - 8,5	7,72534	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510572	AU	40	15,88576	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510573	AU	6 - 8,5	7,7169	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510573	AU	40	15,99839	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510574	AU	6 - 8,5	7,69944	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510574	AU	40	16,03379	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510575	AU	6 - 8,5	7,73717	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510575	AU	40	16,58729	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510576	AU	6 - 8,5	7,7321	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510576	AU	40	15,51569	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510577	AU	6 - 8,5	7,71295	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510577	AU	40	16,70314	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510578	AU	6 - 8,5	7,64031	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510578	AU	40	17,15527	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510579	AU	6 - 8,5	7,62848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510579	AU	40	16,83508	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510580	AU	6 - 8,5	7,74336	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510580	AU	40	16,85921	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510581	AU	6 - 8,5	7,73604	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510581	AU	40	16,97345	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510582	AU	6 - 8,5	7,7152	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510582	AU	40	16,91392	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510583	AU	6 - 8,5	7,6955	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510583	AU	40	17,08447	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510584	AU	6 - 8,5	7,69099	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510584	AU	40	16,52454	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510585	AU	6 - 8,5	7,67635	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510585	AU	40	16,77554	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510586	AU	6 - 8,5	7,66283	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510586	AU	40	17,14079	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510587	AU	6 - 8,5	7,70056	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510587	AU	40	16,70475	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510588	AU	6 - 8,5	7,68817	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510588	AU	40	16,8576	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510589	AU	6 - 8,5	7,66002	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510589	AU	40	16,49718	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510590	AU	6 - 8,5	7,67353	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510590	AU	40	15,24859	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510591	AU	6 - 8,5	7,65945	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510591	AU	40	16,36203	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510592	AU	6 - 8,5	7,6634	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510592	AU	40	16,80451	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510593	AU	6 - 8,5	7,58568	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510593	AU	40	16,67257	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510594	AU	6 - 8,5	7,5823	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510594	AU	40	15,93725	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510595	AU	6 - 8,5	7,54964	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510595	AU	40	17,02333	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510596	AU	6 - 8,5	7,5288	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510596	AU	40	16,87852	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510597	AU	6 - 8,5	7,51979	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510597	AU	40	15,77474	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510598	AU	6 - 8,5	7,56822	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510598	AU	40	15,76991	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510599	AU	6 - 8,5	7,52542	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510599	AU	40	16,47788	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510600	AU	6 - 8,5	7,55808	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510600	AU	40	16,60499	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510601	AU	6 - 8,5	7,54344	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1510601	AU	40	16,50362	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510602	AU	6 - 8,5	7,51303	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510602	AU	40	16,86082	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510603	AU	6 - 8,5	7,57329	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510603	AU	40	16,61947	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510604	AU	6 - 8,5	7,58681	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510604	AU	40	17,12792	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510605	AU	6 - 8,5	7,59469	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510605	AU	40	16,08689	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510606	AU	6 - 8,5	7,6037	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510606	AU	40	16,61947	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510607	AU	6 - 8,5	7,61947	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510607	AU	40	16,44409	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510608	AU	6 - 8,5	7,62116	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510608	AU	40	15,71681	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510609	AU	6 - 8,5	7,61778	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510609	AU	40	16,25101	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510610	AU	6 - 8,5	7,67353	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510610	AU	40	14,74015	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510611	AU	6 - 8,5	7,6144	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510611	AU	40	15,59292	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510612	AU	6 - 8,5	7,6358	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510612	AU	40	16,82542	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510613	AU	6 - 8,5	7,59469	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510613	AU	40	16,72727	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510614	AU	6 - 8,5	7,5823	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510614	AU	40	16,59855	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510615	AU	6 - 8,5	7,66114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510615	AU	40	16,88978	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510616	AU	6 - 8,5	7,66283	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510616	AU	40	16,7144	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510617	AU	6 - 8,5	7,56935	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510617	AU	40	15,34031	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510618	AU	6 - 8,5	7,61891	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510618	AU	40	16,80611	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510619	AU	6 - 8,5	7,62454	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510619	AU	40	15,88254	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510620	AU	6 - 8,5	7,59187	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510620	AU	40	16,35237	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510621	AU	6 - 8,5	7,61891	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510621	AU	40	15,70877	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510622	AU	6 - 8,5	7,65607	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510622	AU	40	16,25261	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510623	AU	6 - 8,5	7,651	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510623	AU	40	16,40386	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510624	AU	6 - 8,5	7,758	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510624	AU	40	15,17136	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510625	AU	6 - 8,5	7,67691	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510625	AU	40	16,80933	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510626	AU	6 - 8,5	7,65382	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510626	AU	40	16,81577	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510627	AU	6 - 8,5	7,67635	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510627	AU	40	16,7144	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510628	AU	6 - 8,5	7,69324	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510628	AU	40	16,6613	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510629	AU	6 - 8,5	7,66002	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510629	AU	40	16,68705	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510630	AU	6 - 8,5	7,6572	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510630	AU	40	15,76509	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510631	AU	6 - 8,5	7,6786	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510631	AU	40	15,95977	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1510632	AU	6 - 8,5	7,68423	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510632	AU	40	16,46661	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510633	AU	6 - 8,5	7,67691	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510633	AU	40	15,99356	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510634	AU	6 - 8,5	7,67916	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510634	AU	40	15,85036	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510635	AU	6 - 8,5	7,69212	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510635	AU	40	16,05792	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510636	AU	6 - 8,5	7,67015	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510636	AU	40	16,47144	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510637	AU	6 - 8,5	7,64594	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510637	AU	40	16,76589	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510638	AU	6 - 8,5	7,65551	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510638	AU	40	16,73049	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510639	AU	6 - 8,5	7,63862	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510639	AU	40	15,84071	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510640	AU	6 - 8,5	7,6251	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510640	AU	40	16,82381	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510641	AU	6 - 8,5	7,64763	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510641	AU	40	15,78439	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510642	AU	6 - 8,5	7,66396	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510642	AU	40	15,61706	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510643	AU	6 - 8,5	7,66114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510643	AU	40	16,6066	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510644	AU	6 - 8,5	7,66903	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510644	AU	40	15,53017	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510645	AU	6 - 8,5	7,66114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510645	AU	40	15,65567	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510646	AU	6 - 8,5	7,67578	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510646	AU	40	15,56557	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510647	AU	6 - 8,5	7,65607	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510647	AU	40	15,24698	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510648	AU	6 - 8,5	7,65607	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510648	AU	40	15,76669	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510649	AU	6 - 8,5	7,63073	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510649	AU	40	15,39823	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510650	AU	6 - 8,5	7,68254	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510650	AU	40	15,6074	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510651	AU	6 - 8,5	7,68874	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510651	AU	40	15,34996	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510652	AU	6 - 8,5	7,67466	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510652	AU	40	16,21722	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510653	AU	6 - 8,5	7,6679	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510653	AU	40	15,40628	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510654	AU	6 - 8,5	7,56034	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510654	AU	40	15,52373	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510655	AU	6 - 8,5	7,49783	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510655	AU	40	15,03781	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510656	AU	6 - 8,5	7,46798	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510656	AU	40	15,03942	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510657	AU	6 - 8,5	7,43475	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510657	AU	40	16,02092	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510658	AU	6 - 8,5	7,42574	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510658	AU	40	15,05068	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510659	AU	6 - 8,5	7,4325	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510659	AU	40	14,95414	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510660	AU	6 - 8,5	7,39308	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510660	AU	40	15,25986	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510661	AU	6 - 8,5	7,41054	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510661	AU	40	16,2494	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510662	AU	6 - 8,5	7,44151	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1510662	AU	40	15,17297	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510663	AU	6 - 8,5	7,44489	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510663	AU	40	16,39743	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510664	AU	6 - 8,5	7,45953	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510664	AU	40	16,33628	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510665	AU	6 - 8,5	7,45784	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510665	AU	40	15,23411	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510666	AU	6 - 8,5	7,47699	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510666	AU	40	16,00644	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510667	AU	6 - 8,5	7,47981	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510667	AU	40	15,15527	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510668	AU	6 - 8,5	7,45503	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510668	AU	40	15,00241	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510669	AU	6 - 8,5	7,43363	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510669	AU	40	16,09654	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510670	AU	6 - 8,5	7,42969	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510670	AU	40	14,92518	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510671	AU	6 - 8,5	7,42462	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510671	AU	40	15,04425	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510672	AU	6 - 8,5	7,33395	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510672	AU	40	15,41915	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510673	AU	6 - 8,5	7,46404	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510673	AU	40	15,35479	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510674	AU	6 - 8,5	7,47192	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510674	AU	40	15,98874	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510675	AU	6 - 8,5	7,52711	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510675	AU	40	16,63234	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510676	AU	6 - 8,5	7,56428	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510676	AU	40	15,40306	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510677	AU	6 - 8,5	7,59018	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510677	AU	40	15,43363	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510678	AU	6 - 8,5	7,56597	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510678	AU	40	16,0531	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510679	AU	6 - 8,5	7,56935	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510679	AU	40	15,34031	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510680	AU	6 - 8,5	7,5564	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510680	AU	40	15,43041	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510681	AU	6 - 8,5	7,56935	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510681	AU	40	15,97747	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510682	AU	6 - 8,5	7,52542	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510682	AU	40	16,04827	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510683	AU	6 - 8,5	7,57385	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510683	AU	40	15,15044	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510684	AU	6 - 8,5	7,54232	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510684	AU	40	15,89059	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510685	AU	6 - 8,5	7,5992	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510685	AU	40	15,77152	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510686	AU	6 - 8,5	7,57048	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510686	AU	40	16,53419	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510687	AU	6 - 8,5	7,57611	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510687	AU	40	16,81738	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510688	AU	6 - 8,5	7,59807	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510688	AU	40	16,5889	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510689	AU	6 - 8,5	7,56878	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510689	AU	40	16,42478	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510690	AU	6 - 8,5	7,55977	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510690	AU	40	16,49397	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510691	AU	6 - 8,5	7,55752	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510691	AU	40	16,6436	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510692	AU	6 - 8,5	7,56653	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510692	AU	40	16,49236	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1510693	AU	6 - 8,5	7,56541	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510693	AU	40	16,5535	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510694	AU	6 - 8,5	7,57836	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510694	AU	40	16,6066	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510695	AU	6 - 8,5	7,59131	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510695	AU	40	15,27112	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510696	AU	6 - 8,5	7,535	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510696	AU	40	16,59534	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510697	AU	6 - 8,5	7,58962	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510697	AU	40	16,51167	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510698	AU	6 - 8,5	7,61722	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510698	AU	40	16,52132	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510699	AU	6 - 8,5	7,55414	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510699	AU	40	15,05229	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510700	AU	6 - 8,5	7,60483	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510700	AU	40	15,52534	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510701	AU	6 - 8,5	7,61947	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510701	AU	40	15,70394	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510702	AU	6 - 8,5	7,63298	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510702	AU	40	15,37892	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510703	AU	6 - 8,5	7,6037	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510703	AU	40	16,02092	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510704	AU	6 - 8,5	7,63073	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510704	AU	40	15,69429	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510705	AU	6 - 8,5	7,61891	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510705	AU	40	16,36042	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510706	AU	6 - 8,5	7,57892	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510706	AU	40	16,05953	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510707	AU	6 - 8,5	7,6037	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510707	AU	40	15,3757	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510708	AU	6 - 8,5	7,60145	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510708	AU	40	15,70233	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510709	AU	6 - 8,5	7,63974	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510709	AU	40	16,66613	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510710	AU	6 - 8,5	7,6465	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510710	AU	40	16,50362	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510711	AU	6 - 8,5	7,61046	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510711	AU	40	15,72808	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510712	AU	6 - 8,5	7,68592	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510712	AU	40	15,56557	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510713	AU	6 - 8,5	7,65607	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510713	AU	40	15,57683	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510714	AU	6 - 8,5	7,66002	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510714	AU	40	15,8922	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510715	AU	6 - 8,5	7,71126	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510715	AU	40	15,15205	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510716	AU	6 - 8,5	7,66452	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510716	AU	40	16,56315	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510717	AU	6 - 8,5	7,64031	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510717	AU	40	15,77152	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510718	AU	6 - 8,5	7,65495	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510718	AU	40	16,84634	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510719	AU	6 - 8,5	7,70394	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510719	AU	40	14,69027	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510720	AU	6 - 8,5	7,60539	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510720	AU	40	16,80772	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510721	AU	6 - 8,5	7,60877	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510721	AU	40	16,88013	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510722	AU	6 - 8,5	7,63636	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510722	AU	40	16,94932	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510723	AU	6 - 8,5	7,67466	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1510723	AU	40	16,95254	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510724	AU	6 - 8,5	7,6634	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510724	AU	40	16,89622	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510725	AU	6 - 8,5	7,7152	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510725	AU	40	15,76187	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510726	AU	6 - 8,5	7,74956	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510726	AU	40	15,57683	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510727	AU	6 - 8,5	7,7214	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510727	AU	40	16,63556	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510728	AU	6 - 8,5	7,66621	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510728	AU	40	16,83669	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510729	AU	6 - 8,5	7,67635	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510729	AU	40	16,79002	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510730	AU	6 - 8,5	7,70957	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510730	AU	40	15,70555	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510731	AU	6 - 8,5	7,72422	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510731	AU	40	16,40708	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510732	AU	6 - 8,5	7,69155	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510732	AU	40	16,33467	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510733	AU	6 - 8,5	7,74899	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510733	AU	40	16,84795	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510734	AU	6 - 8,5	7,78391	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510734	AU	40	17,11826	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510735	AU	6 - 8,5	7,7687	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510735	AU	40	16,83347	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510736	AU	6 - 8,5	7,7535	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510736	AU	40	17,18423	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510737	AU	6 - 8,5	7,78447	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510737	AU	40	15,91955	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510738	AU	6 - 8,5	7,77265	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510738	AU	40	15,69107	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510739	AU	6 - 8,5	7,73998	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510739	AU	40	17,22607	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510740	AU	6 - 8,5	7,7321	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510740	AU	40	16,97989	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510741	AU	6 - 8,5	7,75632	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510741	AU	40	17,13435	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510742	AU	6 - 8,5	7,78616	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510742	AU	40	17,25825	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510743	AU	6 - 8,5	7,80587	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510743	AU	40	16,82542	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510744	AU	6 - 8,5	7,77997	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510744	AU	40	16,58407	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510745	AU	6 - 8,5	7,79686	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510745	AU	40	16,72084	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510746	AU	6 - 8,5	7,7901	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510746	AU	40	17,2679	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510747	AU	6 - 8,5	7,78729	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510747	AU	40	17,20837	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510748	AU	6 - 8,5	7,81319	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510748	AU	40	17,30008	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510749	AU	6 - 8,5	7,82784	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510749	AU	40	17,30491	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510750	AU	6 - 8,5	7,81207	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510750	AU	40	17,12953	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510751	AU	6 - 8,5	7,78785	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510751	AU	40	17,33387	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510752	AU	6 - 8,5	7,79742	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510752	AU	40	16,80129	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510753	AU	6 - 8,5	7,80925	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510753	AU	40	17,38536	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1510754	AU	6 - 8,5	7,78785	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510754	AU	40	17,30491	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510755	AU	6 - 8,5	7,80812	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510755	AU	40	17,01368	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510756	AU	6 - 8,5	7,78729	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510756	AU	40	17,13113	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510757	AU	6 - 8,5	7,81939	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510757	AU	40	16,66935	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510758	AU	6 - 8,5	7,86669	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510758	AU	40	17,30813	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510759	AU	6 - 8,5	7,82389	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510759	AU	40	17,6428	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510760	AU	6 - 8,5	7,81038	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510760	AU	40	17,70072	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510761	AU	6 - 8,5	7,80249	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510761	AU	40	17,15366	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510762	AU	6 - 8,5	7,77828	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510762	AU	40	16,47627	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510763	AU	6 - 8,5	7,76476	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510763	AU	40	15,80853	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510764	AU	6 - 8,5	7,77152	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510764	AU	40	17,06516	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510765	AU	6 - 8,5	7,75688	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510765	AU	40	17,28721	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510766	AU	6 - 8,5	7,73323	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510766	AU	40	17,36444	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510767	AU	6 - 8,5	7,75181	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510767	AU	40	17,12631	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510768	AU	6 - 8,5	7,75632	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510768	AU	40	17,36122	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510769	AU	6 - 8,5	7,77828	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510769	AU	40	17,27112	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510770	AU	6 - 8,5	7,77265	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510770	AU	40	17,61545	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510771	AU	6 - 8,5	7,76983	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510771	AU	40	16,97345	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510772	AU	6 - 8,5	7,72084	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510772	AU	40	16,91714	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510773	AU	6 - 8,5	7,70169	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510773	AU	40	17,11344	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510774	AU	6 - 8,5	7,69155	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510774	AU	40	16,88657	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510775	AU	6 - 8,5	7,66114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510775	AU	40	17,22768	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510776	AU	6 - 8,5	7,63636	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510776	AU	40	16,74175	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510777	AU	6 - 8,5	7,64988	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510777	AU	40	16,86726	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510778	AU	6 - 8,5	7,63636	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510778	AU	40	17,08125	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510779	AU	6 - 8,5	7,60314	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510779	AU	40	17,18745	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510780	AU	6 - 8,5	7,60257	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510780	AU	40	16,65326	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510781	AU	6 - 8,5	7,61665	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510781	AU	40	15,75543	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510782	AU	6 - 8,5	7,61609	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510782	AU	40	16,61947	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510783	AU	6 - 8,5	7,61102	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510783	AU	40	16,70153	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510784	AU	6 - 8,5	7,63355	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1510784	AU	40	17,05551	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510785	AU	6 - 8,5	7,61496	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510785	AU	40	15,3387	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1510786	AU	6 - 8,5	7,59976	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1510786	AU	40	16,52937	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1510787	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1510787	AU	2000	274	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1510787	AU	300	11	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1510787	AU	15	1,23	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1510787	AU	75	4,56	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1510787	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1510787	AU	300	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1510787	AU	2000	12	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1510788	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1510788	AU	2000	562	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1510788	AU	300	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1510788	AU	15	1,65	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1510788	AU	75	3,06	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1510788	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1510788	AU	300	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1510788	AU	2000	6	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510415	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510416	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510417	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510418	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510419	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510420	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510421	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510422	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510423	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510424	AU	6912	1332	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510425	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510426	AU	6912	1332	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510427	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510428	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510429	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510430	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510431	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510432	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510433	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510434	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510435	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510436	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510437	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510438	AU	6912	1441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510439	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510440	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510441	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510442	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510443	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510444	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510445	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510446	AU	6912	1837	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510447	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510448	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510449	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510450	AU	6912	1837	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510451	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510452	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510453	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510454	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510455	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510456	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510457	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510458	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510459	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510460	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510461	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510462	AU	6912	1811	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510463	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510464	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510465	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510466	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510467	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510468	AU	6912	1718	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510469	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510470	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510471	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510472	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510473	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510474	AU	6912	1718	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510475	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510476	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510477	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510478	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510479	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510480	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510481	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510482	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510483	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510484	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510485	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510486	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510487	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510488	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510489	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510490	AU	6912	1451	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510491	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510492	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510493	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510494	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510495	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510496	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510497	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510498	AU	6912	1451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510499	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510500	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510501	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510502	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510503	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510504	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510505	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510506	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510507	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510508	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510509	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510510	AU	6912	1556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510511	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510512	AU	6912	1634	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510513	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510514	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510515	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510516	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510517	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510518	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510519	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510520	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510521	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510522	AU	6912	1634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510523	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510524	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510525	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510526	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510527	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510528	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510529	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510530	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510531	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510532	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510533	AU	6912	1560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510534	AU	6912	1560	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510535	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510536	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510537	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510538	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510539	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510540	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510541	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510542	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510543	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510544	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510545	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510546	AU	6912	1708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510547	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510548	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510549	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510550	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510551	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510552	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510553	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510554	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510555	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510556	AU	6912	1685	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510557	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510558	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510559	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510560	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510561	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510562	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510563	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510564	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510565	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510566	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510567	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510568	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510569	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510570	AU	6912	1794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510571	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510572	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510573	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510574	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510575	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510576	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510577	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510578	AU	6912	1746	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510579	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510580	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510581	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510582	AU	6912	1746	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510583	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510584	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510585	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510586	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510587	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510588	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510589	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510590	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510591	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510592	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510593	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510594	AU	6912	1590	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510595	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510596	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510597	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510598	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510599	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510600	AU	6912	1620	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510601	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510602	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510603	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510604	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510605	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510606	AU	6912	1620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510607	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510608	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510609	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510610	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510611	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510612	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510613	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510614	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510615	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510616	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510617	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510618	AU	6912	1655	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510619	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510620	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510621	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510622	AU	6912	1701	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510623	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510624	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510625	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510626	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510627	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510628	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510629	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510630	AU	6912	1701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510631	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510632	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510633	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510634	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510635	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510636	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510637	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510638	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510639	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510640	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510641	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510642	AU	6912	1660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510643	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510644	AU	6912	1604	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510645	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510646	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510647	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510648	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510649	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510650	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510651	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510652	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510653	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510654	AU	6912	1604	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510655	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510656	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510657	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510658	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510659	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510660	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510661	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510662	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510663	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510664	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510665	AU	6912	1592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510666	AU	6912	1592	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510667	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510668	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510669	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510670	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510671	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510672	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510673	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510674	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510675	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510676	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510677	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510678	AU	6912	1849	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510679	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510680	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510681	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510682	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510683	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510684	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510685	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510686	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510687	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510688	AU	6912	2132	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510689	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510690	AU	6912	2132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510691	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510692	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510693	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510694	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510695	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510696	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510697	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510698	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510699	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510700	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510701	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510702	AU	6912	1685	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510703	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510704	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510705	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510706	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510707	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510708	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510709	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510710	AU	6912	1452	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510711	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510712	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510713	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510714	AU	6912	1452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510715	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510716	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510717	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510718	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510719	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510720	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510721	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510722	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510723	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510724	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510725	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510726	AU	6912	1775	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510727	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510728	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510729	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510730	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510731	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510732	AU	6912	1616	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510733	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510734	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510735	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510736	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510737	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510738	AU	6912	1616	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510739	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510740	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510741	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510742	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510743	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510744	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510745	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510746	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510747	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510748	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510749	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510750	AU	6912	1783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510751	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510752	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510753	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510754	AU	6912	1749	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510755	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510756	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510757	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510758	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510759	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510760	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510761	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510762	AU	6912	1749	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510763	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510764	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510765	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510766	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510767	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510768	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510769	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510770	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510771	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510772	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510773	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510774	AU	6912	1681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510775	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510776	AU	6912	1751	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510777	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510778	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510779	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510780	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510781	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510782	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510783	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510784	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510785	AU	6912	1751	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1510786	AU	6912	1751	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 21-10-2015