

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-3385-X-NE-EI
Periodo:	11-2014
Rut:	96633780-K
Empresa:	MARINE HARVEST CHILE S.A.
Establecimiento:	MARINE HARVEST (PISC. CALABOZO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°126 de fecha 15-01-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-12-2014	Fecha Límite para Envío:	22-12-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1503787	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1503787	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1503787	AU	30	11,05	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1503807	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1503807	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1503807	AU	2	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1503807	AU	10	1,3	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1503807	AU	10	<0,04	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1503807	AU	80	<10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503777	AU	-	326,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503778	AU	-	323,064	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503779	AU	-	315,576	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503780	AU	-	309,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503781	AU	-	312,624	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503782	AU	-	302,184	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503783	AU	-	237,384	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503784	AU	-	155,268	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503785	AU	-	146,772	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503786	AU	-	147,384	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503787	AU	-	156,528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503788	AU	-	130,896	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503789	AU	-	157,644	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503790	AU	-	153,576	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503791	AU	-	151,272	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503792	AU	-	192,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503793	AU	-	139,176	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503794	AU	-	136,584	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503795	AU	-	140,328	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503796	AU	-	139,176	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503797	AU	-	137,052	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503798	AU	-	120,2076	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503799	AU	-	120,8664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503800	AU	-	164,484	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503801	AU	-	237,132	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503802	AU	-	248,3496	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503803	AU	-	240,0912	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503804	AU	-	276,8112	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503805	AU	-	167,9976	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1503806	AU	-	167,0256	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 14-10-2015