

## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-6561-VI-NE-EI
Periodo:	09-2013
Rut:	94612000-6
Empresa:	DOLE CHILE
Establecimiento:	DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, CAÑADILLA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4400 de fecha 07-12-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	07-10-2013	Fecha Límite para Envío:	21-10-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
TEMPERATURA	°C	1292345	AU	35	12,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1292346	AU	35	13,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1292347	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1292347	AU	35	24	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1292347	AU	10	2,98	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1292347	AU	50	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1292343	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1292344	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1292345	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1292346	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1292347	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1292347	AU	80	26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1292343	AU	35	13,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1292344	AU	35	12,8	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1292346	AU	582	719	<b>Valor excedido</b>



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 03-01-2014*